

АКТ
обстеження технічного стану індивідуального житлового будинку

смт Софіївка

01 серпня 2019 року

Комісія у складі:

Масько Антон Олегович	- заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Софіївської селищної ради
Костяннікова Світлана Ігорівна	- начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю, будівництва та благоустрою території Софіївської селищної ради
Ніщук Інна Миколаївна	- спеціаліст I категорії відділу державного архітектурно-будівельного контролю, будівництва та благоустрою території Софіївської селищної ради
Ганенко Віталій Олегович	- начальник комунального підприємства «Софіївське бюро технічної інвентаризації»

Огляд індивідуального житлового будинку проводився згідно заяви опікуна - Кравченка Миколи Павловича над недієздатною Єрмоленко Оксаною Василівною (свідцтво про право власності на житловий будинок № 79 від 23.10.1990) за адресою: вул. Набережна, 1 в с. Петрове.

Технічна характеристика будинку

При огляді на місці було проведено візуальне обстеження окремих конструктивних елементів та інженерних мереж житлового будинку.

Назва елемента	Назва матеріалу елемента (згідно техпаспорту)	Технічний стан елемента будівлі	% зносу
фундамент	бутовий камінь	зруйнований	70
стіни, перегородки	саман облицьований цеглою	розвалені	95
перекриття	дерев'яні балки	зруйноване	100
покрівля	шифер	зруйнована	100
підлога	глинобитна	зруйнована	100
отвори	дерев'яні віконні блоки та двері	зруйновані	100
внутрішні пристрої	- електрообладнання - опалення - водогін - каналізація	відсутні	100
оздоблення	вапняне фарбування	відсутнє	100

Висновок: комісія вважає, що індивідуальний житловий будинок по вул. Набережна, 1, с. Петрове зруйнований, не придатний для проживання та експлуатації, тривалий час житло не використовувалося, ремонту та відновленню не підлягає.

Члени комісії:

_____ А. МАСЬКО
С. КОСТЯННІКОВА
І. НІЩІК
В. ГАНЕНКО

